

非方向性SOG制御器の試験条件と管理値

技 070b

(1/1)

非方向性SOG制御器形式

屋外形	屋内埋込形	屋内露出形
OR-SOG-A	OR-SOG-B	OR-SOG-C
OR-SOG2-A	—	—
OR-SOG3-A	OR-SOG3-B	OR-SOG3-C
OR-SOG5-A	OR-SOG5-B	OR-SOG5-C
OR-SOG51-A	OR-SOG51-B	OR-SOG51-C
OR-SOG6-A	—	OR-SOG6-C

項 目	試験条件			管理値	
動作電流値試験 (I_0)	整定電流値	OR-SOG 形	0.2-0.4-0.6-0.8-1.0A	整定電流値の±10%以内	
		OR-SOG2 形	0.2-0.3-0.4-0.6-0.8A		
		OR-SOG3 形	0.2-0.3-0.4-0.6-0.8A		
		OR-SOG5 形	0.2-0.3-0.4-0.6-0.8A		
		OR-SOG51 形	0.2-0.3-0.4-0.6-0.8A		
		OR-SOG6 形	0.2-0.3-0.4-0.6-0.8A		
動作時間試験	I_0 通電電流	整定電流値の130%および400%通電		0.2秒固定	130%通電時 0.1~0.3秒 400%通電時 0.1~0.2秒