



(公社) 全関東電気工事協会 殿
 優良機材推奨認定品
 認定番号 第76号

名称	VT・LA内蔵 過電流ロック形高圧気中開閉器	
種類	SOG・耐重塩・耐水性	
形式	OAG-CPLDK5	
定格電圧	7.2kV	
定格電流	300A	400A
定格短時間電流	12.5kA	
定格短絡投入電流	C31.5kA	
過電流ロック電流値	600±100A	
定格周波数	50/60Hz	
定格耐電圧	60kV	
総質量	56kg	
内蔵機器	方向性ZPD・電源変圧器(VT)・避雷器(LA)	

大垣電機株式会社				名称	外形寸法図
				第三角法	
承認	検査	設計	製図	単位	図番 335175B
				尺度	
				mm	
				1/5	