Cat.128

お客様各位

令和 8 年 11 月

大垣電機株式会社

過電流ロック形高圧気中負荷開閉器（PAS）用制御ケーブルの仕様変更について

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

この度、過電流ロック形気中負荷開閉器（PAS）の仕様変更を行いますのでお知らせいたします。

記

1．変更内容

１－１．VT 内蔵形開閉器の制御ケーブルの仕様変更　（※開閉器形式：OAG-CP□□□５）

	変更前	**変更後**
導体公称断面積	1.25mm^2	0.75mm^2
しゃへい構造	銅テープ	すずめっき軟銅線編組
仕上外径(約)	17.0mm	15.0mm
符号表示	白色	絶縁体色により白色または青色

変更による外観上の見た目に変更はありませんが、仕上外径が細くなったことおよび、
しゃへい構造の変更により制御ケーブル線の取回し等の作業性が向上するものと考えます。

１－２．制御ケーブルの延長について

開閉器には標準で 10ｍの制御ケーブルを採用しておりますが、制御ケーブルの延長をご要望される場合は、以下の方法があります。

	変更前	**変更後**
導体公称断面積の総延長距離	1.25mm^2：110ｍ	0.75mm^2：70ｍ
開閉器直付け制御ケーブル(10m)に別途制御ケーブルを使用して延長した場合	直付け 1.25mm^2 に 2.0 mm^2 ケーブル使用にて総延長 170ｍ	直付け 0.75mm^2 に 1.25 mm^2 ケーブル使用にて総延長 110ｍ

2．実施時期

令和９年１月出荷分より在庫がなくなり次第、順次切替えます。

ＶＴ内蔵以外の製品については、当面現行制御ケーブルを継続採用し、時期がきましたら再度ご案内いたします。

3．お問合せ先

大垣電機（株）本社：TEL 0584-34-1111